



## Huom!

Jakokaappitilan tulee olla kadun puoleisella julkisivulla lähellä katualuetta.  
Oven lukitus tulee olla kolmiokaralukko.  
Jakokaappitilan hallinta, huolto ja kunnossapito kuuluu kiinteistölle tai yhtiölle, jonka tiloissa jakokaappitila sijaitsee.

## Yhteystiedot:

Helen Sähköverkko: Risto Seppänen 09 617 4216  
Helsingin kaupunki ulkovalaistus: Henri Takala 09 310 39555  
Helsingin kaupunki liikennevalot: Eero Halonen 09 310 22361

Helsinki		Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi	
				sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
KAUP.OSA, OSA-ALUE					
YHDYSKUNTATEKNINEN JAKOKAAPPITILA					
MK	LIITTYY	NRO	KHS		
1:50	KORVAA		KYLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO:	HYV.	11.5.2020	R. Seppänen / HSV
	ASEMAKAAVA	KORKEUSJÄRJESTELMÄ:	HYV.	11.5.2020	H. Takala / KYMP UV
	LIIKENNES.		HYV.	11.5.2020	E. Halonen / KYMP LiVa
			HYV.	11.5.2020	A. Ekrias / LiCon-AT Oy
			TARK.	11.5.2020	T. Eeva / LiCon-AT Oy
			LAAT.	11.5.2020	T. Lehtonen / 0408288516

**LiCon-AT**

LiCon-AT Oy  
Olarinluoma 7  
FI-02200 ESPOO  
p. 020 155 0060