



Kaapelivetokaivoon tuodaan PK101:ltä nousukaapeli AMCMK 4x185S.
Kaivoon asennetaan haaroituskotelo, josta lähtee kumikaapelit laivoihin.
Kumikaapeli asennetaan laituriosuudella suojaputkeen M160
Laivanomistaja hankkii ja asentaa kaapeliyhteydet kaivolta pääkeskukselle.
Pääkeskuksessa on sähkölaitoksen epäsuorat kWh-mittaukset.
Pääkeskustilan maadoituskiskolta vedetään maadoitusköysi KeVi70 laivan
potentiaalintasauskiskolle syöttökaapelin kanssa samassa putkessa.

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala www.hel.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.OSA, OSA-ALUE 10. Sörnäinen, Nihti	
--	--

SOMPASAARENLAITURI
välillä Konttisatamankatu-Nihdintranta
Asemapiirustus

MK 1:500	LIITTYY	NRO 31220/601	KHS		
	KORVAA		KYLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV.		
	ASEMAKAAVA 12576	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	TARK.		
	LIIKENNES. 6925		PROJ.		
 Linnoitustie 6D 02600 Espoo p. 020 747 6000 www.sitowise.com			HYV.	20.8.2020	A-P.Tammilehto
			TARK.	20.8.2020	E.Tamminen
			LAAT.	20.8.2020	V.Töyrylä