



MERKKIEN SELITYKSET

- (A) Jakelualue 4000 x 8500, betonia
 –Mittarikoroke 1000 x 5300
 –Mittarikatos 7000 x 7000
 –Jakelualueen alle 2 mm HDPE–muovikalvo
- (B) Täyttöpaikka 6000 x 13000, betonia
 –Täyttöputkien pidätyskaivot, 5 kpl (suorat täytöt)
 –Ilma- ja tuuletusputket, h=4000
 –Suojavaide TL 230/4 ~13000, yläreuna h=450
 –Maanalainen säiliö SFS–EN 12285–1 standardin mukainen 90m³, 2–vaippainen
 –Öljynimeytysaineastia
- (C) Sähkö- ja laitetila 1400 x 2700

SUOJAETÄISYYDET

- Jakelulaitteista kaatoalueen reunalle min. 3 m
- Jakelulaitteista pysäköintiruutuihin min. 5 m
- Jakelulaitteista aseman ulkopuolisiin rakennuksiin min. 10 m
- Jakeluaseman ulkopuolisiin sähkö-, vesijohto- ja viemäri linjoihin min. 2 m säiliöistä ja täyttökaivoista
- Ilmaputket min. 2 m rajasta ja 3 m tiestä
- Ilmaputket min. 3 m mainospylonista, valomainoksista ym. ex–suojaamattomista sähkölaitteista
- Ilmaputket min. 3 m pysäköintiruuduista
- Maanalainen säiliö min. 0,6 m rajasta
- Maanalainen säiliö min. 4 m yli 10 kV suurjännitekaapelista

Muutos	Pvm	Piiri/Suunn	Erittely	
K.oso/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
Rakennusloimenpide	Uudisrakennus			Piirustustilaaja Pääpiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite	SEO PUKINMÄKI Pukinmäenkaari 55 00720 Helsinki			Juoks.n:o 1 Mittakaavat 1:200
Asennusliike Lahtinen Oy Lehtikatu 15 33340 TAMPERE 03 347 6500 al-lahtinen@al-lahtinen.com www.al-lahtinen.com			Päiväys 1.10.2024	Suunnitteluala ARK
			Suun. PKoi	Työn numero 101
			Piir. PKoi	Piir.numero 101
			Tark. PKoi	Muutos
			Tiedosto:	